

[illegible]

INTERNO DO REATOR = 7500

2500 2500

2650

ØEXT.125 ØEXT.125 ØEXT.125

ESPECIFICAÇÕES:

1. DIMENSÕES EM MM, EXCETO ONDE INDICADO.
2. CONEXÕES PARAFUSADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR.
3. TUBULAÇÕES EM PEAD: PE 100 PN 10 OU SUPERIOR.
4. PEÇAS INSERIDAS NO CONCRETO E TUBULAÇÕES EXTERNAS: AISI 304 OU SUPERIOR.

DLHA
R. 09
CODEN