DETALHE DA LIGAÇÃO PREDIAL DOMICILIAR
S/ escala



01 - Tê de serviço integrado (63 ou 160) X 20mm soldado por eletrofusão
02 - Adaptador PEAD 20mm
03 - Curva em PVC 90° X 20mm

NOTAS:

Os registros destinados a descarga previstos no projeto, deverão possuir o tubo que conduz o descarte de água conectado preferencialmente na sequência de prioridades abaixo:

1 - Conexão com a boca de lobo mais próxima (na impossibilidade deste, item 02);
2 - Conexão com o poço de visita da galeria de água pluvial mais próximo (na impossibilidade deste, item 03);
3 - Descarte superficial pela sarjeta;

DETALHE DE ABERTURA DAS VALAS:
S/ escala



LEGENDA:

- Vala no asfalto (ligação domiciliar Ø63mm) 1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala no asfalto (ligação domiciliar Ø160mm) 1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala na calçada (ligação domiciliar) 0,40 (comprimento) x 0,40 (largura) x 0,80 (profundidade)
- Vala de conexão para rede de PEAD Ø63mm: 1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala de equipamento para rede de PEAD Ø63mm: 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Rede de PEAD de Ø63mm (SUBSTITUIÇÃO) (EXECUÇÃO ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO)
- Rede de PEAD de Ø63mm (EXECUÇÃO ATRAVÉS DE FURO DIRECIONAL)
- Rede de PVC/ C.A de Ø50mm (EXISTENTE)
- Rede de PEAD de Ø63mm (EXISTENTE)
- Rede de PEAD de Ø90mm (EXISTENTE)
- Rede de PEAD de Ø110mm (EXISTENTE)
- Rede de PEAD de Ø160mm (EXISTENTE)
- Rede de PEAD de Ø200mm (EXISTENTE)
- Rede de PEAD de Ø250mm (EXISTENTE)
- Rede de DEFOFO/FOFO de Ø250mm (EXISTENTE)
- 000 Númeração de contagem das ligações domiciliares 63mm x 20mm
- 000 Númeração de contagem das valas na calçada
- 000 Númeração de contagem das valas no asfalto
- 000 Númeração de contagem das valas de conexão Ø63mm
- 000 Númeração de contagem das valas de equipamento Ø63mm
- 000 Númeração de contagem das ligações domiciliares 160mm x 20mm
- Simbologia da ligação domiciliar
- Registro de descarga fofo Ø50mm
- Registro de gaveta fofo Ø50mm (Uso Operacional)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO ONGARO
DIRETOR PRESIDENTE

ERIC ANTHONY PADELA
GERENTE TÉCNICO OPERACIONAL
CREA Nº: 5061923291

CODEN

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa
Serviço municipal de água e esgoto

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DO JARDIM SANTA ROSA EM TRECHO COMPLEMENTAR (FASE II), NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

SITUAÇÃO PROPOSTA

LOCAL: **JARDIM SANTA ROSA - NOVA ODESSA/SP**

PROPRIETÁRIO:		FOLHA Nº:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA		01/04
PREFEITO:	DATA:	ESCALA:	DESENHISTA:
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA	OUTUBRO/2017	SEM ESCALA	THIAGO S. RODRIGUES