



NOTAS:
Os registros destinados a descarga previstos no projeto, deverão possuir o tubo que conduz o descarte de água conectado preferencialmente na sequência de prioridades abaixo:

- 1 - Conexão com a boca de lobo mais próxima (na impossibilidade deste, item 02);
- 2 - Conexão com o poço de vista da galeria de água pluvial mais próximo (na impossibilidade deste, item 03);
- 3 - Descarte superficial pela sarjeta;



LEGENDA:			
Vala no asfalto (ligação domiciliar Ø63mm): 1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade)	Rede de PEAD de Ø63mm (SUBSTITUIÇÃO) (EXECUÇÃO ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO)	Rede de PEAD de Ø110mm (EXISTENTE)	000 Numeração de contagem das ligações domiciliares 63mm x 20mm
Vala no asfalto (ligação domiciliar Ø160mm): 1,50 (comprimento) x 1,50 (largura) x 1,20 (profundidade)	Rede de PEAD de Ø63mm (EXECUÇÃO ATRAVÉS DE FURO DIRECIONAL)	Rede de PEAD de Ø160mm (EXISTENTE)	000 Numeração de contagem das valas na calçada
Vala na calçada (ligação domiciliar): 0,40 (comprimento) x 0,40 (largura) x 0,80 (profundidade)	Rede de PVC/ C.A de Ø50mm (EXISTENTE)	Rede de PEAD de Ø200mm (EXISTENTE)	000 Numeração de contagem das valas no asfalto
Vala de conexão para rede de PEAD Ø63mm: 1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)	Rede de PEAD de Ø63mm (EXISTENTE)	Rede de PEAD de Ø250mm (EXISTENTE)	000 Numeração de contagem das valas de conexão Ø63mm
Vala de equipamento para rede de PEAD Ø63mm: 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)	Rede de PEAD de Ø90mm (EXISTENTE)	Rede de DEFOFO/FOFO de Ø250mm (EXISTENTE)	000 Numeração de contagem das valas de equipamento Ø63mm
		Simbologia da ligação domiciliar	Registro de descarga fôfo Ø50mm
			Registro de gaveta fôfo Ø50mm (Uso Operacional)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO ONGARO
DIRETOR PRESIDENTE

ERIC ANTHONY PADELA
GERENTE TÉCNICO OPERACIONAL
CREA Nº: 5061923291



SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO DO JARDIM SANTA ROSA EM TRECHO COMPLEMENTAR (FASE II), NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. SITUAÇÃO PROPOSTA			
LOCAL: JARDIM SANTA ROSA - NOVA ODESSA/SP			
PROPRIETÁRIO:	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA		FOLHA Nº: 03/04
PREFEITO: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA	DATA: OUTUBRO/2017	ESCALA: SEM ESCALA	DESENHISTA: THIAGO S. RODRIGUES